

Ograniczenia mocy – stopnie i czasy.

1. Wysokość ograniczeń mocy „O”

Strefa	Stopnie zasilania									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wielkość ograniczenia „O” w MW									
R										
W										

2. Wysokość dopuszczalnego poboru mocy

Okres	Stopnie zasilania									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wielkość poboru w MW									
L	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	10
Z	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	X-O	10

gdzie:

L - okres letni (kwiecień-wrzesień)

Z – okres zimowy (pozostałe miesiące)

X – moc średnia 1 godzinowa przed wprowadzeniem ograniczenia.

3. Obowiązkowe czasy wprowadzenia i zasady.

- 1 godzina – przy stopniu zasilania 11-12,
- 2 godziny – przy stopniu zasilania 13-15,
- 3 godziny – przy stopniu zasilania 16-18,
- 8 godzin – przy stopniu zasilania 19-20.

od czasu otrzymania polecenia wydanego przez upoważnionego dyspozytora CDM ENERGA-OPERATOR S.A. w czasie wyznaczonym w poleceniu, jeżeli było ono przekazane z większym wyprzedzeniem niż wyżej uzgodnione czasy.

W przypadku wydania polecenia z pominięciem gradacji stopni czasy wprowadzenia sumuje się.

Opracował:

Sprawdził:

.....

Kierownik Wydziału Elektrycznego

Zatwierdził:

Dyrektor Naczelny