

Toruń, 30 września 2022.

Wykaz łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł. (Dane dotyczą III kwartału 2022 r.)

L.p.	Stacja 110/6 kV	Dostępna moc przyłączeniowa [MW]	Planowane zmiany					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	ECII-T1A	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
2	ECII-T1B	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
3	ECII-T2A	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
4	ECII-T2B	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
5	Z-Z1A	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
6	Z-Z1B	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
7	Z-Z2A	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
8	Z-Z2B	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
RAZEM		57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9

Zgodnie z art. 7 ust 8l pkt. 2) ustawy Prawo energetyczne